

7 אוקטובר, 2026

סימוכין: 341095

לכבוד

משתתפי מכרז PD26001405

שלום רב,

הנדון: מכרז מס' PD26001458 – רכישת Vertical Pumps (להלן "המכרז")

1. במסגרת המכרז שבנדון התקבלה שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות/ בקשות שהתקבלו:

מס' סידורי	פירוט השאלה / בקשה	מענה עורך המכרז
1	The duty point of the pumps was given as 450 m³/h at 450 m head (diesel fuel – S.G. 0,83) In the attached Data Sheet, the differential discharge pressure is listed as 44,9 bar and the differential head as 449 m head. This would be correct for water, however for diesel fuel, the differential head would need to be 551,44 m to achieve the 44.9 bar differential pressure.	Please be advised of an update / correction to Appendix A – Pump Data Sheet: - Diff pressure: 37 Bar. (instead of 44.9 Bar) - Diff Head: approx. 455m (based on Liquid SP. Gr. Of 0.83) - Discharge Pressure: 37.1 Bar A revised DS reflecting these parameters correction is attached to this notice and supersedes the previous versions. All other terms and documents remain changed.

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,

מחלקת רכש והתקשרויות

תשתיות אנרגיה בע"מ

הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002 ☎ משרד 09-9528612 ✉ מייל rainish@pei.co.il 🌐 www.pei.co.il

